

**Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Dostawa materiałów hydraulicznych”
Nr sprawy: ZS.271/5/2016**

PYTANIE NR 1. Proszę o wyrażenie zgody na dostawę rur woda PEHD 110x6.6 w odcinkach
L - 13,0 m?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę rur do wody
PE 110 x 6.6 PN 10 SDR 17 w odcinkach L-13,0m.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Anna Rościszewska